


不可按图纸(含CAD文件)量取尺寸。所有尺寸均须通过放样确定。未经同意不得使用、泄露、复制或复制本文件及其资料。

1. 剪力墙、柱尺寸及定位详绘清楚, 所有剪力墙上留洞需标注; 除注明外, 外墙、内墙均为200厚砌体; 未标注墙体定位为轴线居中;
2. 凡未注明之门垛均为100, 或门齐墙边柱边; 当与结构图或剪力墙相连时门垛为50或100时, 采用C15素砼;
3. 所有卫生间、楼梯间相应连接图中相同编号放大;
4. 除注明外, 所有电设备用房, 管井等均设300高15毫米门框。
5. 所有设有地漏的厨房、卫生间等的地面均设1%坡, 排向地漏, 地漏位置详流水。
6. 厨房布置(含排水沟布置等) 需由专业公司二次设计。
7. 消火栓墙上预留洞口尺寸为: 1850 (高) × 800 (宽) × 270 (深), 洞底距地85。
8. 凡窗台板于室内楼面完成面800的空窗台均安800高护栏杆, 参见国标图集 15J403-1 
9. 钢结构玻璃雨篷需要专业公司复核后施工。
10. 其他未说明内容详建筑工程施工设计说明。

版次 EDITION No.	修改日期 REVISION DATE	修改原因 REVISION REASON
修改记录 REVISION REMARK		

DRAWING TYPE	REV	DRAWING No.	00
--------------	-----	-------------	----